

# 湖北省建设工程质量安全协会文件

鄂建质安协〔2023〕44号

## 关于2023年湖北省建设工程质量检测机构 能力验证工作情况的通报

各相关检测机构：

为规范我省检测机构在建设工程质量检测工作中的行为，提高建设工程质量检测机构的检测能力和检测人员的检测水平，依据 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》、GB/T 4509-2010《沥青针入度测定法》、GB/T 4507-2014《沥青软化点测定法 环球法》和 GB/T 14684-2022《建设用砂》等要求，2023年6月，在全省建设工程质量检测机构间开展了沥青针入度、软化点检测和建设用砂细度模数检测能力验证工作，现将此次能力验证的有关情况通报如下：

### 一、基本情况

本次能力验证是由省质安协会负责组织开展，委托中国国检测试控股集团股份有限公司提供样品、判定能力验证结果和

出具能力验证结果证书。

### **（一）沥青针入度、软化点检测能力验证**

全省具备省级住建主管部门颁发的见证取样资质并在湖北省内从事沥青针入度、软化点检测的单位及其分支机构（分场所）171家，实际参加本次能力验证的检测机构有170家，有1家检测机构因检测人员不在岗未参加此次能力验证。在170家检测机构提交的检测结果中，两个参数均满意的有149家，满意率为87.65%。按照检测参数统计，针入度（25℃,100g,5s）检测结果满意的有153家，满意率为90.00%；软化点检测结果满意的有162家，满意率为95.29%。

### **（二）建设用砂细度模数检测能力验证**

全省具备省级住建主管部门颁发的见证取样资质并在湖北省内从事建设用砂细度模数检测的单位及其分支机构（分场所）237家，实际参加本次能力验证的检测机构有235家，有2家检测机构因停业、合并搬迁等原因未参加此次能力验证。在235家检测机构提交的检测结果中，满意的有213家，满意率为90.64%。

## **二、主要问题**

大多数机构对本次能力验证工作比较重视，积极进行前期准备工作，并在规定的时间内进行检测。本次能力验证整体满意率较高，表明大多数参加机构具备沥青针入度、软化点检测或建设用砂细度模数的检测能力，能够正确理解和应

用相关规范。

但也存在以下问题和不足：

### **（一）沥青针入度、软化点检测能力验证**

1、制样时应将样品放在烘箱中加热并将其混合均匀，不得直接采用电炉或燃气炉明火加热样品。个别机构未按照标准要求使用规定的加热设备，导致沥青样品局部过热，影响最终检测结果。

2、本次针入度（25℃,100g,5s）检测时，沥青的冷却时间和在恒温水槽恒温时间必须足够充分，否则会影响针入度的准确性。个别机构针入度仪显示 27.1℃，超出标准规定的 25℃，导致检测结果偏离。沥青的软化点的起始检测温度是 5℃±0.5℃，同时加热过程中升温速率为 5℃/min±0.5℃/min，个别试验室升温速率不符合要求，最终检测结果偏离。

3、针入度平行试验 3 次，3 次测定的允许误差为 4（以 0.1mm 计），软化点平行试验 2 次，允许误差为 1℃，不符合标准要求时需重新检测。个别机构平行试验结果已不符合标准要求，但未重新检测，最终检测结果偏离。

4、本次能力验证检测结果针入度的单位是以 0.1mm 计，个别检测机构出现结果填报单位错误等情况。

### **（二）建设用砂细度模数检测能力验证**

1、仪器设备的适配性和精度是影响细度模数检测结果准确性的重要因素之一。检测机构对试验用筛的筛孔尺寸、摇筛机

的振动参数等进行有效的量值溯源、必要时做好期间核查工作。本次能力验证根据检测机构提供的原始记录分析，存在部分检测机构所用试验用筛筛孔异常、筛孔堵塞等问题，从而导致建设用砂细度模数检测结果异常。

2、在检测前，需要将样品烘干至恒重并从原料中按要求称取 500g 样品，本次能力验证根据检测机构提供记录分析，个别检测机构存在两次检测结果偏差较大情况，可能与取样不均匀或未将样品烘干至恒重有关。

3、检测人员的技术水平和经验也会对检测结果造成影响，本次能力验证根据检测机构提供记录分析，有 2 家检测机构计算错误，其中 1 家因计算错误导致最终检测结果不满意，另 1 家除计算错误外，筛孔异常，但检测人员未有效核查，导致最终检测结果不满意。造成该现象的可能原因主要是检测人员粗心或日常相关业务较少，实际检测经验不多，专业知识欠缺有关。

### **三、几点建议**

#### **（一）沥青针入度、软化点检测能力验证**

1、在针入度检测过程中，要确保标准针的尺寸和形状必须要满足相关标准要求，且每根标准针必须附有计量部门的检验单，并定期进行检验。若使用破损的标准针，会严重影响针入度检测结果的准确性。样品加热制备时，要防止局部过热，加热使样品能够易于流动即可。要防止沥青注入盛样

皿时产生气泡或空穴，气泡和空穴均会影响针入度结果的准确性。在针入度试验过程中，要用适当位置的反光镜或灯光反射观察，确保使针尖恰好与试样表面接触，若针尖未接触试样，则针入度结果会偏大，若针尖已刺入样品，则必然会使针入度结果偏小。

2、在软化点检测过程中，需要控制底板上隔离剂厚度，若隔离剂太厚，会占据模内沥青的位置，形成空洞，导致检测结果偏小。加热速率也会影响检测结果的准确性，在加热过程中，应记录每分钟上升的温度值，要将加热速率控制在  $5^{\circ}\text{C}/\text{min}\pm 0.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 。

3、检测人员应严格按照相关检测标准及作业文件要求进行检测，检测前应仔细阅读作业指导书，认真学习标准及检测步骤，提高检测人员实操水平。

4、检测人员应熟悉检测设备和检测原理，定期对设备进行维护，确保针入度仪器针连杆和导轨的洁净且无明显摩擦，对软化点仪器的加热速率等进行核查，确保所用仪器设备的状态正常。

## **（二）建设用砂细度模数检测能力验证**

1、加强设备的量值溯源和期间核查管理工作，做好设备的维护保养，在试验结束后，及时清理筛孔残留砂粒，并保持筛网干燥，保证仪器设备的正常状态，确保检测结果准确可靠。

2、检测人员应熟悉标准，检测过程中严格按照标准方法进行试验。分样前确保将样品混匀；样品烘干要至恒重。如未按标准要求实施，必然对检测结果造成一定的影响。

3、检测机构应巩固和加强管理人员和检测人员的培训，检测人员应具备相关专业知识和操作技能，熟练掌握标准方法并熟悉可能影响检测结果的因素，从而在检测中尽量降低这些因素对结果的影响。在试验过程中严格按照标准要求进行操作，避免因计算错误或粗心导致检测结果的偏离。

#### 四、相关要求

1、对于因机构自身原因未参加能力验证的检测机构、能力验证结果为“有问题”或“不满意”的检测机构，应联系具备能力验证资质的机构做一次相同参数的一对一能力验证（测量审核），并将结果报给省质安协会。

2、能力验证结果为“有问题”或“不满意”的检测机构，要进行自我整改，重点从人员专业技能、仪器设备配置、检测内部程序控制等方面，查找原因，吸取教训，改进提升，力争每年在技术能力上能有所进步。并在 1 个月内，提交整改资料到省质安协会。若有需要，省质安协会可委派省检测专业委员会专家进一步跟踪指导整改。

省质安协会将此次能力验证结果上报给行业主管部门。

联系人：周艳平

联系电话：027-67120996

通讯地址：武汉市武昌区武珞路 456 号新时代商务中心 20  
楼 2001 室

- 附件：1、能力验证结果满意检测机构名单  
2、能力验证结果有问题检测机构名单  
3、能力验证结果不满意检测机构名单  
4、未参加能力验证检测机构名单

湖北省建设工程质量安全协会  
2023 年 7 月 13 日



## 附件 1

# 能力验证结果满意检测机构名单

表 1-1 沥青针入度、软化点检测能力验证-针入度 (25℃,100g,5s)  
结果满意检测机构名单 (149 家)

机构 编号	检测机构名称	结果评价	
		针入度 (25℃,100g,5s)	软化点
1	武汉路通市政工程质量检测中心有限公司	满意	满意
2	武汉市中心工程检测有限公司	满意	满意
4	武汉润置工程技术检测有限公司	满意	满意
7	武汉市忱诚工程质量检测有限公司	满意	满意
8	武汉市建筑工程质量检测中心有限公司	满意	满意
10	武汉科正建设工程质量检测有限公司	满意	满意
11	武汉建诚工程技术有限公司	满意	满意
12	湖北万钧工程技术有限公司	满意	满意
13	中铁大桥科学研究院有限公司	满意	满意
14	湖北华祥建设工程质量检测有限公司	满意	满意
16	武汉弘泰建筑工程质量检测有限公司	满意	满意
22	湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司	满意	满意
25	武汉汇科质量检测有限责任公司	满意	满意
28	武汉中科科创工程检测有限公司	满意	满意
32	陆诚工程技术有限公司	满意	满意
35	武汉长信土木工程检测有限公司	满意	满意
38	中南安全环境技术研究院股份有限公司	满意	满意
40	武汉科信建筑工程检测有限公司	满意	满意
41	武汉中和工程技术有限公司	满意	满意
43	武汉科正工程技术有限公司	满意	满意
44	湖北大维工程技术有限公司	满意	满意



机构 编号	检测机构名称	结果评价	
		针入度 (25℃,100g,5s)	软化点
46	武汉华中科大检测科技有限公司	满意	满意
48	武汉勤卓工程质量检测有限公司	满意	满意
50	武汉科大联航工程技术有限公司	满意	满意
52	湖北诚达建筑工程质量检测有限公司	满意	满意
60	武汉市明鉴建设工程质量检测有限公司	满意	满意
62	武汉恒信德嘉检测技术有限公司	满意	满意
65	武汉市东西湖区建设工程质量检测中心	满意	满意
66	中诚锦建(湖北)工程技术有限公司	满意	满意
75	武汉路源工程质量检测有限公司	满意	满意
76	武汉路达建设工程检测有限公司	满意	满意
77	武汉市科诚建筑工程质量检测有限公司	满意	满意
78	武汉基石土木工程检测有限公司	满意	满意
79	湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司沌口实验室	满意	满意
80	湖北德高工程质量检测有限公司	满意	满意
87	湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司	满意	满意
93	武汉市翔实建筑工程检测有限公司	满意	满意
95	武汉市正诚建设工程质量检测有限公司	满意	满意
99	武汉市节能检测中心有限公司黄陂实验基地	满意	满意
101	武汉洪东方建设工程质量检测有限公司-盘龙城场所	满意	满意
103	湖北神龙工程测试技术有限公司武湖实验室	满意	满意
109	武汉科正工程技术有限公司新洲实验室	满意	满意
113	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司	满意	满意
114	湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司	满意	满意
116	九方安达工程技术集团有限责任公司	满意	满意
117	湖北铁建工程检测有限公司	满意	满意
118	武汉洪东方建设工程质量检测有限公司	满意	满意

机构 编号	检测机构名称	结果评价	
		针入度 (25℃,100g,5s)	软化点
119	武汉大恒建筑工程质量检测有限公司	满意	满意
120	武汉工大杰诚工程质量检测有限公司	满意	满意
124	湖北楚天卓越工程技术有限公司武汉检测室	满意	满意
125	湖北交通工程检测中心有限公司	满意	满意
126	武汉中建西部建设工程质量检测有限公司	满意	满意
129	陆诚工程技术有限公司襄阳实验室	满意	满意
130	湖北精之源建设工程质量检测有限公司	满意	满意
131	武汉华中科大检测科技有限公司襄阳分部	满意	满意
132	襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司	满意	满意
134	襄阳市正实建设工程质量检测有限公司	满意	满意
135	襄阳三方缘建设工程质量检测有限公司	满意	满意
136	襄阳富思特建设工程质量检测有限公司	满意	满意
137	湖北东锦工程质量检测有限公司	满意	满意
138	湖北建研科峰工程质量检测有限公司	满意	满意
140	湖北楚晟科路桥技术开发有限公司	满意	满意
142	湖北建威建设工程质量检测有限公司	满意	满意
149	襄阳汉江检测有限公司	满意	满意
153	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司 襄阳市分公司	满意	满意
159	宜城市守信建筑工程质量检测有限公司	满意	满意
160	湖北衡泰工程技术有限公司	满意	满意
162	宜昌永祥建设工程质量检测有限公司	满意	满意
163	葛洲坝集团试验检测有限公司	满意	满意
164	湖北建夷检验检测中心有限公司	满意	满意
165	湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	满意	满意
167	湖北葛科工程试验检测有限公司	满意	满意

机构 编号	检测机构名称	结果评价	
		针入度 (25℃,100g,5s)	软化点
168	湖北华祥地宜检测有限公司	满意	满意
171	湖北精睿建设工程检测有限公司	满意	满意
173	湖北万祥工程技术有限公司	满意	满意
175	宜昌建友工程质量检测有限责任公司	满意	满意
177	湖北唯正工程技术有限公司	满意	满意
178	湖北康标工程质量检测有限公司	满意	满意
179	湖北中核建设工程质量检测有限公司	满意	满意
181	远安科正检测有限公司	满意	满意
195	湖北楚天卓越工程技术有限公司	满意	满意
196	宜昌广厦建设工程检测有限公司	满意	满意
197	湖北楚天卓越工程技术有限公司宜都分公司	满意	满意
201	湖北至源检测技术有限公司	满意	满意
202	湖北楚天卓越工程技术有限公司枝江分公司	满意	满意
216	湖北宏鑫工程质量检测有限公司	满意	满意
218	湖北天安建设工程质量检测有限公司	满意	满意
219	黄石天园工程质量检测有限公司	满意	满意
221	黄石市建设工程质量检测有限公司	满意	满意
223	黄石市光明建筑检测有限责任公司	满意	满意
224	湖北广信质量检测有限公司阳新分公司	满意	满意
226	大冶市松茂工程检测有限公司	满意	满意
229	十堰市建设工程质量检测中心有限公司	满意	满意
231	武汉轻工工程技术有限公司十堰分公司	满意	满意
234	湖北佑准工程技术有限公司	满意	满意
235	十堰首科工程质量检测有限公司	满意	满意
238	湖北永拓工程检测有限公司	满意	满意
241	十堰长川建设工程检测有限公司	满意	满意

机构 编号	检测机构名称	结果评价	
		针入度 (25℃,100g,5s)	软化点
246	竹溪县鑫实建设工程质量检测有限公司	满意	满意
254	湖北科臻建设工程检测有限公司	满意	满意
255	葛洲坝集团试验检测有限公司荆州试验室	满意	满意
256	湖北天匠工程质量检测咨询有限公司	满意	满意
258	湖北东锦工程质量检测有限公司荆州实验室	满意	满意
261	元本检测(荆州)有限公司	满意	满意
264	武汉轻工工程技术有限公司荆州分公司	满意	满意
267	荆州市华诚建设工程质量检测有限公司	满意	满意
273	洪湖市明华建设工程质量检测有限公司	满意	满意
275	湖北精睿建设工程检测有限公司松滋试验室	满意	满意
277	九方安达工程技术集团有限责任公司荆门分公司	满意	满意
278	湖北建研科峰工程质量检测有限公司荆门分公司	满意	满意
283	湖北精兴建设工程质量检测有限公司	满意	满意
286	沙阳县宏达建筑工程质量检测有限公司	满意	满意
293	湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司鄂州分场所	满意	满意
294	湖北精睿建设工程检测有限公司鄂州分公司	满意	满意
297	武汉轻工工程技术有限公司鄂州分公司	满意	满意
298	湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司鄂州临空分场所	满意	满意
300	武汉工大杰诚工程质量检测有限公司鄂州分公司	满意	满意
302	武汉中和工程技术有限公司鄂州分公司	满意	满意
303	湖北中核建设工程质量检测有限公司鄂州实验室	满意	满意
304	鄂州市弘诚工程检测有限公司	满意	满意
305	鄂州市衡信建设工程质量检验检测中心有限公司	满意	满意
308	武汉科正工程技术有限公司孝感分公司	满意	满意
309	湖北谦元工程技术服务有限公司	满意	满意

机构 编号	检测机构名称	结果评价	
		针入度 (25°C,100g,5s)	软化点
310	武汉轻工工程技术有限公司孝感分公司	满意	满意
311	湖北楚天卓越工程技术有限公司孝感分公司	满意	满意
312	孝感真正建设工程质量检测有限公司	满意	满意
313	湖北鑫航建筑工程质量检测有限公司	满意	满意
314	孝感市天宇建设工程检测有限责任公司	满意	满意
327	湖北昊昌华工程质量检测有限公司	满意	满意
330	武汉长信土木工程检测有限公司黄冈实验室	满意	满意
352	湖北星辰工程技术有限公司	满意	满意
356	湖北衡升工程技术有限公司	满意	满意
369	湖北国恒工程检测有限公司	满意	满意
370	随州立恒工程建设检测有限公司	满意	满意
374	湖北亮杰建设工程质量检测有限公司	满意	满意
377	葛洲坝集团试验检测有限公司恩施实验室	满意	满意
380	恩施征耀建设工程质量检测有限公司	满意	满意
381	湖北惠民检测技术有限责任公司	满意	满意
386	湖北东锦工程质量检测有限公司恩施分公司	满意	满意
390	湖北楚天卓越工程技术有限公司恩施分公司	满意	满意
398	利川市宏信工程质量检测有限公司	满意	满意
410	巴东县东兴工程技术有限公司	满意	满意
411	湖北同胜检测技术有限公司	满意	满意
413	湖北恒信建设工程质量检测有限公司	满意	满意
419	湖北永祥检验检测技术服务有限公司鹤峰县分公司	满意	满意
428	湖北明华宸路桥科技有限公司	满意	满意
430	潜江市四方建设工程质量检测有限公司	满意	满意
431	潜江市楚道交投工程检测有限公司	满意	满意
435	神农架锦余工程技术有限公司	满意	满意

表 1-2 建设用砂细度模数检测能力验证  
结果满意检测机构名单 (213 家)

机构编号	检测机构名称	结果评价
2	武汉市中心工程检测有限公司	满意
5	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司后湖试验室	满意
9	湖北百盛建设工程质量检测有限责任公司	满意
14	湖北华祥建设工程质量检测有限公司	满意
15	湖北蓝森林工程检测有限公司	满意
17	武汉科正工程技术有限公司古田试验室	满意
18	湖北联德顺真工程质量检测有限公司	满意
20	湖北神龙工程测试技术有限公司	满意
21	武汉怡恒工程技术有限公司	满意
24	武汉伍联工程质量检测有限公司	满意
26	武汉市三城建设工程质量检测有限责任公司	满意
27	湖北省建筑材料节能检测中心有限公司	满意
31	武汉中电工程检测有限公司	满意
33	武汉衡信建设工程质量检测股份有限公司	满意
34	湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司	满意
36	湖北华诚建设工程检测有限公司	满意
37	铁四院武汉检测技术有限公司	满意
39	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司武昌实验室	满意
42	中冶武勘工程咨询(湖北)有限公司	满意
45	武汉马房山理工工程结构检测有限公司	满意
47	湖北兴新建筑工程质量检测有限公司	满意
51	湖北省精量建设工程质量检测有限公司	满意
55	湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司东西湖实验室	满意
59	百亿检验认证股份有限公司	满意
61	湖北恒祥工程检测有限公司	满意
63	武汉华中智能建筑技术有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
64	湖北天明建设工程质量检测有限公司	满意
67	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司	满意
68	武汉建力建设工程质量检测有限公司	满意
69	武汉鑫辰建设工程质量检测有限公司	满意
74	武汉中和工程技术有限公司沌口站	满意
76	武汉路达建设工程检测有限公司	满意
81	武汉华中科大检测科技有限公司蔡甸分部	满意
82	武汉科正工程技术有限公司蔡甸实验室	满意
84	湖北众成同创工程技术有限公司	满意
88	武汉泰祥鑫建筑工程质量检测有限公司	满意
89	湖北鹏发同创工程技术有限公司	满意
92	湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司	满意
94	武汉市星锐建设工程质量检测有限公司	满意
96	湖北海泰建筑工程质量检测有限公司	满意
98	武汉至科检测技术有限公司	满意
100	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司新城实验室	满意
106	湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司新洲实验室	满意
108	湖北诚达建筑工程质量检测有限公司江北分公司	满意
111	武汉公正源建筑工程质量检测有限公司	满意
112	湖北迪泰信工程质量检测有限公司	满意
121	葛洲坝集团试验检测有限公司武汉试验室	满意
122	武汉格林瑞鑫检测鉴定有限公司	满意
127	武汉知行建科工程技术有限公司	满意
128	湖北建威建设工程质量检测有限公司襄城分公司	满意
132	襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司	满意
143	湖北起航工程技术服务有限公司	满意
144	襄阳志诚建设工程检测有限公司	满意
145	南漳县扬帆建设工程检测有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
146	谷城县建设工程质量检测中心	满意
147	保康县智诚建设工程质量检测中心	满意
150	湖北神龙工程测试技术有限公司襄阳分公司	满意
151	襄阳起航检测技术有限公司	满意
152	湖北中孚检测科技有限公司	满意
154	老河口市先锋建设工程质量检测有限公司	满意
157	枣阳市鼎实建设工程质量检测有限公司	满意
158	湖北建威建设工程质量检测有限公司枣阳分公司	满意
166	陆诚工程技术有限公司宜昌实验室	满意
172	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司宜昌分公司	满意
174	宜昌金地工程测试有限公司	满意
176	湖北精睿建设工程检测有限公司猇亭实验室	满意
182	宜昌筑诚检测技术有限公司	满意
183	湖北精睿建设工程检测有限公司远安分公司	满意
184	湖北精睿建设工程检测有限公司兴山实验室	满意
185	兴山县建源工程质量检测有限责任公司	满意
186	宜昌归建工程质量检测有限责任公司	满意
187	湖北量四方工程检测有限责任公司	满意
188	宜昌永祥建设工程质量检测有限公司长阳分公司	满意
189	陆诚工程技术有限公司长阳实验室	满意
190	长阳彤兴工程检测有限公司	满意
191	五峰质安建设工程质量检测中心	满意
192	陆诚工程技术有限公司五峰实验室	满意
193	湖北唯正工程技术有限公司宜昌高新区实验室	满意
194	湖北唯正工程技术有限公司白洋实验室	满意
198	湖北精睿建设工程检测有限公司宜都实验室	满意
201	湖北至源检测技术有限公司	满意
204	湖北神龙工程测试技术有限公司枝江分公司	满意



机构编号	检测机构名称	结果评价
205	宜昌金地工程测试有限公司枝江分公司	满意
206	湖北磐瑞检测科技有限公司	满意
208	湖北大棋建筑工程检测有限公司	满意
210	黄石益服工程质量检测有限公司	满意
211	湖北佳境工程检测有限公司	满意
212	湖北神龙工程测试技术有限公司黄石分公司	满意
213	九方安达工程技术集团有限责任公司黄石分公司	满意
214	葛洲坝集团试验检测有限公司黄石实验室	满意
222	阳新县建设工程质量检测中心	满意
225	湖北华港工程科技有限公司	满意
230	武汉至科检测技术有限公司十堰分公司	满意
232	湖北众成同创工程技术有限公司十堰分公司	满意
236	陆诚工程技术有限公司十堰分公司	满意
239	湖北泽明工程质量检测有限公司	满意
242	郧西县裕恒工程质量检测有限公司	满意
243	十堰首科工程质量检测有限公司郧西分公司	满意
244	十堰市建设工程质量检测中心有限公司竹山分公司	满意
245	竹山县坚实建设工程质量检测有限公司	满意
247	湖北永拓工程检测有限公司房县分公司	满意
248	十堰市建设工程质量检测中心有限公司房县分公司	满意
249	十堰长川建设工程检测有限公司房县分公司	满意
250	湖北建都工程检测咨询有限公司	满意
251	湖北永拓工程检测有限公司丹江口分公司	满意
252	十堰市剑楠建设工程质量检测有限公司	满意
253	荆州市中欣建设工程质量检测有限公司	满意
257	荆州市新海建设工程检测有限公司	满意
259	武汉建诚工程技术有限公司荆州分公司	满意
260	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司荆州市分公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
263	公安县恒兴建设工程质量检测有限公司	满意
265	监利市正信建设工程质量检测有限公司	满意
266	江陵县兴发建设工程检测有限公司	满意
269	湖北远隆建设工程质量检测有限公司	满意
272	湖北业成建设工程质量检测有限公司	满意
274	松滋市精创工程检验检测有限公司	满意
276	湖北精昱建设工程质量检测有限公司	满意
279	荆门市新晨建筑工程检测有限公司	满意
280	湖北衡泰工程技术有限公司荆门分公司	满意
281	湖北万祥工程技术有限公司荆门分公司	满意
284	湖北宏洋工程技术有限公司	满意
285	湖北精兴建设工程质量检测有限公司沙洋分公司	满意
287	湖北楚强工程技术有限公司	满意
288	钟祥市广昊建设工程质量检测有限公司	满意
289	京山县建设工程质量检测中心	满意
291	湖北精兴建设工程质量检测有限公司京山分公司	满意
295	黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司鄂州分公司	满意
299	武汉建诚工程技术有限公司鄂东南分公司	满意
301	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司鄂州市分公司	满意
316	湖北衡泰工程技术有限公司孝昌分公司	满意
317	大悟县建设工程质量检测中心	满意
319	九方安达工程技术集团有限责任公司孝感分公司	满意
320	应城市银光建设工程质量检测有限责任公司	满意
321	安陆市恒正建设工程质量检测有限责任公司	满意
322	湖北鑫航建筑工程质量检测有限公司安陆分公司	满意
324	湖北精睿建设工程检测有限公司汉川分公司	满意
325	汉川市恒力建设工程检测有限责任公司	满意
326	湖北同誉建设工程质量检测有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
328	黄冈市金瑞工程检测有限公司	满意
329	湖北精达建筑工程质量检测有限公司	满意
332	湖北鑫玥工程质量检测有限责任公司	满意
333	武汉科正工程技术有限公司红安实验室	满意
335	湖北益诚工程质量检测有限责任公司	满意
337	湖北佳立得建设工程质量检测有限公司	满意
339	罗田县广宇建设工程质量检测有限公司	满意
340	英山县恒科建设工程质量检测有限责任公司	满意
341	湖北众成同创工程技术有限公司英山分公司	满意
342	湖北伟诚工程技术有限公司	满意
343	湖北楚祥建设工程质量检测有限公司	满意
344	黄梅县建筑工程材料检测中心	满意
346	麻城市方圆建设工程质量检测有限公司	满意
347	湖北神龙工程测试技术有限公司黄冈分公司	满意
348	武穴市紫光建筑工程质量检测中心	满意
349	九方安达工程技术集团有限责任公司黄冈分公司	满意
350	湖北至源检测技术有限公司咸宁分公司	满意
351	武汉岩联工程技术有限公司咸宁分公司	满意
353	咸宁市厦宇建筑工程质量检测有限公司	满意
354	湖北鼎信建工检测有限公司	满意
355	湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司咸宁经分开点	满意
357	嘉鱼县永成建筑工程质量检测有限公司	满意
358	湖北衡升工程技术有限公司嘉鱼分公司	满意
359	湖北至源检测技术有限公司通城分公司	满意
360	通城县隼衡建设工程质量检测有限公司	满意
361	湖北星晨工程技术有限公司(崇阳分公司)	满意
363	湖北鼎信建工检测有限公司崇阳实验室	满意
364	湖北衡升工程技术有限公司崇阳分公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
365	通山县金辉建设工程质量检测有限责任公司	满意
366	赤壁市宏远建设工程质量检测有限责任公司	满意
368	湖北星晨工程技术有限公司(赤壁分公司)	满意
373	湖北随诚工程技术有限公司	满意
375	广水市建设工程质量检测中心有限责任公司	满意
378	湖北衡泰工程技术有限公司恩施分公司	满意
382	湖北民建工程质量检测有限公司	满意
383	陆诚工程技术有限公司恩施实验室	满意
384	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司恩施州分公司	满意
385	湖北万钧工程技术有限公司恩施分公司	满意
388	湖北万翔工程技术有限公司	满意
391	武汉科正工程技术有限公司恩施州实验室	满意
393	湖北量四方工程检测有限责任公司恩施分公司	满意
394	湖北神龙工程测试技术有限公司利川分公司	满意
395	湖北省精量建设工程质量检测有限公司利川分公司	满意
396	湖北惠民检测技术有限责任公司利川分公司	满意
399	湖北民建工程质量检测有限公司利川分公司	满意
400	湖北环安检测技术有限公司	满意
401	湖北盛和建设工程质量检测有限公司	满意
402	利川市华宇建设工程质量检测有限公司	满意
403	宜昌永祥建设工程质量检测有限公司建始实验室	满意
404	湖北唯正工程技术有限公司建始实验室	满意
405	湖北衡泰工程技术有限公司建始分公司	满意
407	宜昌永祥建设工程质量检测有限公司巴东分公司	满意
409	湖北天和建设工程质量检测有限公司巴东分公司	满意
414	湖北惠民检测技术有限责任公司咸丰分公司	满意
415	来凤县正大建筑工程检测有限公司	满意
416	湖北神龙工程测试技术有限公司来凤分公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
418	湖北惠民检测技术有限责任公司鹤峰实验室	满意
420	湖北中正工程技术有限公司	满意
421	湖北津通建设工程质量检测有限公司	满意
422	湖北拓建建设工程质量检测有限公司	满意
423	仙桃市建业建设工程质量检测有限公司	满意
424	湖北中奥工程科技有限公司	满意
425	仙桃市诺诚工程技术有限公司	满意
426	湖北天和建设工程质量检测有限公司	满意
427	陆诚工程技术有限公司天门实验室	满意
429	湖北清宇建筑工程质量检测有限公司	满意
432	十堰市建设工程质量检测中心有限公司神农架分公司	满意
433	神农架林区诚信建设工程质量检测有限责任公司	满意
434	宜昌金地工程测试有限公司神农架分公司	满意
436	湖北省精量建设工程质量检测有限公司通城分公司	满意
437	鄂州市恒强建设工程质量检测有限公司	满意
438	武汉岩联工程技术有限公司	满意
439	武汉岩联工程技术有限公司孝感分公司	满意
440	湖北倍通建设工程质量检测有限公司红安分公司	满意
441	湖北华中输变电有限公司检测分公司	满意

## 附件 2

# 能力验证结果有问题检测机构名单

表 2-1 沥青针入度、软化点检测能力验证  
结果有问题检测机构名单（14 家）

机构 编号	检测机构名称	结果评价	
		针入度 (25℃,100g,5s)	软化点
29	武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司	有问题	满意
53	湖北省精量建设工程质量检测有限公司仁和路实验室	满意	有问题
85	湖北华瑞卓成信息技术有限公司	有问题	满意
97	武汉市鑫龙城建筑工程质量检测有限公司	有问题	满意
115	武汉博理建筑工程质量检测有限公司	满意	有问题
123	武汉轻工信息技术有限公司	有问题	满意
180	宜昌建诚建设工程质量检测有限公司	有问题	满意
209	湖北威兰特信息技术有限公司	有问题	满意
217	湖北广信质量检测有限公司	有问题	满意
228	大冶建设工程质量检测中心有限公司	有问题	满意
237	十堰市精准建设工程检测有限公司	满意	有问题
292	湖北省精量建设工程质量检测有限公司京山分公司	满意	有问题
362	崇阳县科正检验检测有限公司	有问题	满意
371	湖北天衡工程质量检测有限公司	有问题	满意

表 2-2 建设用砂细度模数检测能力验证  
结果有问题检测机构名单（17 家）

机构编号	检测机构名称	结果评价
19	武汉科智思达检测技术有限公司	有问题
23	湖北鼎力欣建设工程质量检测有限公司	有问题
57	陆诚信息技术有限公司东西湖实验室	有问题
133	湖北华聚工程质量检测有限公司	有问题
139	湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司襄阳分场所	有问题
141	襄阳东磊检测技术服务有限公司	有问题
156	枣阳市精平建设工程检测有限责任公司	有问题
229	十堰市建设工程质量检测中心有限公司	有问题
240	湖北郢科信息技术有限公司	有问题
290	京山智源工程检测有限公司	有问题
296	陆诚信息技术有限公司鄂州分场所	有问题
306	湖北富思特建设工程质量检测有限公司	有问题
315	孝昌县辉煌建设工程质量检测有限公司	有问题
367	湖北一洲建设工程质量检测有限公司	有问题
406	湖北惠民检测技术有限责任公司建始分公司	有问题
408	湖北正方检测技术有限责任公司	有问题
417	陆诚信息技术有限公司来凤实验室	有问题

### 附件 3

## 能力验证结果不满意检测机构名单

表 3-1 沥青针入度、软化点检测能力验证  
结果不满意检测机构名单（7 家）

机构 编号	检测机构名称	结果评价	
		针入度（25℃,100g,5s）	软化点
90	武汉市深科工程检测有限公司	不满意	不满意
91	湖北信衡建设工程检测有限公司	有问题	不满意
155	襄阳格物工程质量检测有限公司	不满意	满意
200	当阳市精正工程检测有限公司	不满意	不满意
220	黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司	不满意	满意
334	湖北倍通建设工程质量检测有限公司	不满意	满意
397	湖北优晟工程技术有限公司	不满意	有问题



表 3-2 建设用砂细度模数检测能力验证  
结果不满意检测机构名单（5 家）

机构编号	检测机构名称	结果评价
148	陆诚（保康）工程技术有限公司	不满意
199	湖北精睿建设工程检测有限公司当阳分公司	不满意
268	石首市鑫诚建设工程质量检测有限公司	不满意
318	云梦正兴建设工程质量检测有限公司	不满意
387	湖北神龙工程测试技术有限公司恩施分公司	不满意

附件 4

## 未参加能力验证检测机构名单

机构编号	检测机构名称	未参加能力验证项目	原因
262	湖北省亚科工程技术有限公司	沥青针入度、软化点检测	检测人员不在岗
338	湖北玉盛工程检测有限公司	建设用砂细度模数	合并搬迁
379	湖北万祥工程技术有限公司恩施分公司	建设用砂细度模数	停业

---

湖北省建设工程质量安全协会

2023 年 7 月 13 日印发

---